

**GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;*

*Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;*

*Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;*

*Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên ngày 17 tháng 8 năm 2021;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 254/TTr-STNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, địa chỉ số 396 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai thác, sử dụng nước mặt, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Thủy điện Đắk Nông I.
2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phát điện.
3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối Đắk Nông, phụ lưu sông Đồng Nai.
4. Vị trí, các hạng mục chính của công trình khai thác, sử dụng nước:
  - Tổ dân phố Tân Thịnh, phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
  - Tọa độ các hạng mục chính của công trình:



TT	Hạng mục	Tọa độ theo hệ VN2000, kinh tuyến trực 108,5 <sup>0</sup> , múi chiếu 3 <sup>0</sup>	
		X	Y
1	Tuyến đập	1333695	411112
2	Cửa lấy nước	1333660	411110
3	Nhà máy	1333556	411184

5. Chế độ khai thác: Hồ chứa công trình thủy điện Đăk Nông I hoạt động theo chế độ điều tiết ngày đêm.

6. Lượng nước khai thác, sử dụng: Công suất lắp máy là 1,8MW; lưu lượng phát điện lớn nhất qua Nhà máy là 6,7 m<sup>3</sup>/s.

7. Phương thức khai thác, sử dụng: Công trình thủy điện Đăk Nông I là công trình thủy điện kiểu đường dẫn. Tuyến đập được xây dựng trên suối Đăk Nông, nước từ hồ chứa qua cửa lấy nước, tuyến năng lượng về Nhà máy. Nước sau phát điện được xả trả lại suối Đăk Nông tại vị trí cách tuyến đập khoảng 200m về phía hạ lưu.

8. Thời hạn của giấy phép: 10 năm.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên:

1. Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành; tuân thủ theo lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác.

2. Bảo đảm duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục sau công trình không nhỏ hơn 0,19 m<sup>3</sup>/s. Đối với dòng chảy tối thiểu sau đập đến nhà máy: phải thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày. Khi có yêu cầu cấp nước gia tăng ở hạ du của UBND tỉnh Đăk Nông, công trình thủy điện Đăk Nông I phải xả nước về hạ du theo yêu cầu. Trường hợp, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên không thực hiện đúng các cam kết trong hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt thì UBND tỉnh sẽ thu hồi Giấy phép theo quy định.

3. Thực hiện việc quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến mực nước hồ; lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định; lưu lượng xả qua nhà máy và giám sát định kỳ với thông số lưu lượng xả qua tràn.

4. Bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình.

5. Trường hợp do vận hành công trình thủy điện Đăk Nông I gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân ở phía thượng lưu và hạ lưu công trình thủy điện Đăk Nông I thì Công ty phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả kịp thời và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thông báo, cảnh báo và các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan ở khu vực hạ lưu



đập và nhà máy trước khi có lũ đến tuyến đập hoặc bắt đầu vận hành xả nước qua phát điện.

7. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan có liên quan trong việc quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định hiện hành; Cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

8. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

9. Trường hợp gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải dừng ngay việc khai thác và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

10. Trường hợp phát sinh mục đích khai thác, sử dụng nước khác hoặc phải điều chỉnh các nội dung của Giấy phép thì Công ty phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

11. Định kỳ hàng năm báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Công trình thủy điện Đăk Nông I về UBND tỉnh Đăk Nông (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2021.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý TNN;
- Các Sở: TN&MT, CT, NN&PTNT;
- UBND thành phố Gia Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN(LVT).

3



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**

